

 ENERTOLIMA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: 100.PC.PR 01.f 03
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 de 1

Acta 17 de octubre de 2017
Conciliación censo A.P Alvarado

ASISTENTES	Luis Enrique Corral Jefe de Oficina de Servicios Públicos Municipio de Alvarado. Aurora Vanegas Ingeniera Representante de EGETSA. Pablo Emilio López Trujillo Alcalde Municipal de Alvarado. Isaac Francisco Sosa Clavijo Profesional de Grandes Clientes Enertolima
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA LA REUNIÓN	Isaac Francisco Sosa Clavijo (Profesional de grandes clientes Enertolima)
AUSENTES	
FECHA DE REUNION	17 de octubre de 2017
LUGAR DE REUNION	Alcaldia municipal de Alvarado
AREAS INVOLUCRADAS DE LA COMPAÑIA	Alcaldía Municipal de Alvarado– EGETSA – Enertolima

AGENDA Y/O TEMAS A TRATAR DURANTE LA REUNION (Utilice el espacio que considere necesario)

- **Aceptación resultados del censo de luminarias**

DESARROLLO DE LA REUNION (Utilice el espacio que considere necesario)

Conforme a la reunión sostenida conjuntamente con EGETSA, el municipio de Alvarado y Enertolima el pasado 02 de agosto de 2017, se acordó la realización del censo conjunto de luminarias instaladas en el municipio de Alvarado, por ello fue recibido mediante correo electrónico el 3 de agosto de 2017 la información de los representantes que llevarían a cabo dicho acompañamiento en terreno:

1. Luis Enrique Corral Cédula 5'832.157 Jefe de Oficina de Servicios Públicos Municipio de Alvarado.
2. Fernando Urrea Ingeniero Representante de EGETSA, este a su vez delegó al técnico José Mauricio Ramirez cédula 1110496001.

Es así, que finalmente se llegó a efectuar la actividad del censo conjunto en terreno entre el municipio de Alvarado por Luis Enrique Corral jefe de oficina de Servicios Públicos autorizado por el señor Alcalde Dr. Pablo Emilio López Trujillo, técnico José Mauricio Ramirez cédula 1110496001 en representación de EGETSA y Enertolima con el técnico Cristian Camilo Gomez Galindo, logrando así efectuar el inventario de luminarias en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 al 4 de septiembre de 2017.

A continuación, los resultados consolidados y verificados finales, digitalizados y acordados entre las partes Municipio de Alvarado, EGETSA y Enertolima que permiten visualizar por sistema y potencia, total de equipos y potencia total (incluida potencia del balasto):

Nota: el levantamiento de las variables técnicas fueron consignadas en planillas individuales firmadas por los responsables.

g
8/1



ENERTOLIMA

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: 100.PC.PR 01.f 03

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 2 de 1

Etiquetas de fila	Suma de POTENCIA INSTALADA	Cuenta de FUENTE LUMÍNICA
LED	33450	697
30	3720	124
50	23250	465
60	6480	108
SODIO	9131	55
70	1476	18
150	4080	24
250	3575	13
FLUORESCENTE	70	2
35	70	2
Total general	42651	754

Dando cumplimiento a la entrega de información, conciliado los resultados del censo levantado conjuntamente, se procederá a la actualización de la carga instalada de 42.7 kW (754 luminarias) en nuestro sistema de administración comercial mediante el código de cuenta 131834 Alumbrado Público Alvarado, la cual afectará la facturación del suministro de energía eléctrica con destino del sistema de alumbrado público del municipio de Alvarado a partir de la conciliación de septiembre de 2017 que se efectuará en octubre de 2017. (mes vencido).

Nota: la cuenta 520115 URBANIZACION JORGE ENRIQUE SALIBE tiene relación al transformador exclusivo de alumbrado público 19284 con una potencia instalada de 0.820 kW, el cual se encuentra registrando la energía mediante el equipo HIK No. 15205604 por diferencia de lecturas. Carga que no es incluida en el censo por aforo.

Adicionalmente se identifican otras cargas del sistema de alumbrado público que se encuentran medidas a cargo del Municipio de Alvarado:

Cliente	FLUOR		META		Total	total potencia instalada
	ESCEN	LED	HALID	SODIO		
Centro - 353326				8	8	2250
Estadio - 310840				8	8	1780
Vda la palmita 514865				10	10	2750
Vda Veracruz 522902	3		8	8	19	3995
Vía al diamante 517057		14			14	700
Total general	3	14	8	34	59	11475

Finalmente, destacar la importancia de la actualización permanente del inventario de luminarias conforme mediante la resolución CREG 123 de 2011, para ello Enertolima ha dispuesto el sistema



ENERTOLIMA

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: 100.PC.PR 01.f 03

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 3 de 1

de información de alumbrado público "SIAP" mediante el cual vía internet los siguientes usuarios activos al municipio de Alvarado pueden llevar a cabo mediante internet el reporte de nuevas luminarias (expansiones), modernizaciones y retiros.

Código municipio	Nombre Municipio	Cédula	Nombres	Apellidos	Cargo	Telefono	Login	Email	Tipo Usuario	Estado	Fecha Activación	Fecha Inactivación	Motivo Retiro	Usuario	Editar
26	ALVARADO	5833124	Alvaro	Palma Orjuela			alvaro.palma	alcaldia@alvarado-tolima.gov.co	Alcalde	Activo	--	--			
26	ALVARADO	5832908	Andres	Urueña Ovalle			alvarado	natapra0271@hotmail.com	Alcalde	Activo	--	--			

ASISTENTES

(Inserte las filas que sean necesarias)

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Luis Enrique Corral	Jefe de Oficina de Servicios Públicos	Municipio de Alvarado	
Aurora Vanegas	Ingeniera	Representante de EGETSA.	
Pablo Emilio López Trujillo	Alcalde Municipal	Alvarado	
Isaac Francisco Sosa Clavijo	Profesional de grandes clientes	Enertolima	